

24 県安 第 253 号
平成 24 年 4 月 13 日

東京電力株式会社代表取締役社長 様

福島県生活環境部長

福島第一原子力発電所における類似トラブルの頻発
に対する安全管理の徹底について（通知）

最近、循環注水冷却系システムにおける漏えい、4号機使用済燃料プール代替冷却系の漏えい警報による自動停止、1～3号機原子炉格納容器窒素供給装置の故障警報による自動停止等といった仮設設備のトラブルが、繰り返されており、県民に大きな不安を与えております。

については、中長期ロードマップに基づく取り組みを進めるに当たって、以下について着実に実施するよう強く求めます。

記

- 1 詳細点検等により仮設設備の現状を的確に把握し、一層の安全確保、信頼性向上を図ること。
- 2 仮設設備の故障を早期に発見する監視体制の強化や、速やかに復旧させる保全体制の整備に万全を期すこと。
- 3 これらの取組結果を、速やかに、かつ、分かりやすく情報提供することにより、県民の不安の解消に努めること。