

## 工事成績採点の考查項目別運用表

[記入方法] OKであれば□にレマークを、OKでない場合は×マークを記入し、対象外の場合はーを記入する。

令和6年4月1日改訂  
土木用(第3評定者)

別紙-3①

考查項目	a	a'	b	b'	c	d
3.出来形及び出来ばえ I.出来形	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の5項目以上が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の4(4注)項目以上が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3(3注)項目が該当する。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、a～b' (b～b'注)に該当しない。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準や規格値を満足せず、不適合に該当する。
※ばらつきの判断は別紙-4参照 別紙-3の作成は別紙-5により行う。						
主たる工種	(1)	(2)	(3)			
ばらつき判断の可否	・ばらつき判断できる	・ばらつき判断できない。(いずれかを○で囲む)				
注	測定結果の打点数が少なく、ばらつき判断できない場合は「評価対象項目」のみで評価するものとし、( )内の評価項目の数で評価する。					
ばらつき判定	測定項目名(規格値の50%以内の数)"	測定値数(点)"	点)・・① ②/①= 割(8割以上が該当)	② ③/①= 割(8割以上が該当)	③ ④/①= 割(8割以上が該当)	
ばらつき判定結果	・50%以内	・80%以内	・80%超	(いずれかを○で囲む)		
<b>【評価対象項目】</b>						
<input type="checkbox"/> 1. 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図表を工夫し、作成されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 2. 不可視部分の出来形が写真・資料等で的確に判断できる。 <input type="checkbox"/> 3. 自社の管理基準を設定し、適切に管理している。 <input type="checkbox"/> 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 5. 出来形管理図、出来形結果表が漏れなく作成されている。 <input type="checkbox"/> 6. □5. を満足し、竣工図及び出来形管理図表が検測値に差違なく、適正に作成されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 7. 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 8. その他 (理由)						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;">           ① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。            ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。            ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確認する管理体系である。            ④ その他は、1～7以外の項目で特に評価する場合などについて、独自に設定するものとする。         </div>						
●判断基準						
		ばらつき判断できる			ばらつき判断できない	
		50%以内	80%以内	80%超	ばらつき判断できない	
評 価 項 目 數	5項目以上	a	b	c	b	
	4項目	a'			c	
	3項目	b'	b		b'	
	2項目以下	c	c		c	

考査項目	工種	a	a', b	b', c	d
3.出来形及び出来ばえ II.品質	法面工事	<p><input type="checkbox"/> 評価対象項目の履行状況（評価値）と品質関係の試験結果のばらつきとから判断する。</p> <p>【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】</p> <p>※ばらつきの判断は別紙－4参照。 別紙－3の作成は別紙－5により行う。</p>		<p><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超える不適合に該当する。</p>	
		<p><b>【評価対象項目】</b></p> <p>[共通]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. その他（理由）</p> <p>[種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係]</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 土壤試験の結果を施工に反映していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. ネットなどの境界に隙間が生じないことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 7. ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 吹付け厚さが、均等であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 使用する材料の種類、品質及び配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 10. 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 11. その他（理由）</p> <p>[コンクリート又はモルタル吹付工関係]</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 使用する材料の種類、品質及び配合等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 金網が、破損を生じていないことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 15. 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 16. 吹付け厚さが、均等であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 17. 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 18. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 19. 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 20. 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 21. クラックや剥がれがない。</p> <p><input type="checkbox"/> 22. その他（理由）</p> <p>[現場打法枠工関係（プレキャスト法枠工含む）]</p> <p><input type="checkbox"/> 23. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 24. 使用する材料の種類、品質及び配合等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 25. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 26. 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 27. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 28. 枠内に空隙がないことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 29. 層間にはく離がないことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 30. 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 31. クラックが無い。</p> <p><input type="checkbox"/> 32. その他（理由）</p>	<p>①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として比率（%）計算の値で評価する。</p> <p>③評価値（%） = 該当項目数（） / 対象評価項目数（）</p> <p>④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>		

次ページに続く

3.出来形及び出来ばえ II.品質	法工面事	[アンcker、ロックボルト工] <input type="checkbox"/> 3 3. 削孔深さ、配置、せん孔角度が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 3 4. 部材に錆、傷がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 3 5. グラウト注入が適正に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 3 6. 繁張、定着、頭部処理が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 3 7. 品質試験結果が適切にまとめられていることが確認できる。
		●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能
		50%以下	80%以下	80%を超える	
評 価 値 値	90 %以上	a	a'	b	a'
	75 %以上 90 %未満	a'	b	b'	b
	60 %以上 75 %未満	b	b'	c	b'
	60 %未満	b'	c	c	c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

考査項目	工種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3.出来形及び出来ばえ	地すべり防止工事 (集水井戸工事を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 1. 地山との取り合いが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 仕上がりが丁寧できめ細かい。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上・・・a</li> <li>該当3項目・・・b</li> <li>該当2項目・・・c</li> <li>該当1項目以下・・・d</li> </ul>	
III.出来ばえ	舗装工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 1. 舗装の平坦性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 端部処理が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 構造物へのすりつけ等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 雨水処理が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. 継目等の離れや舗装面の剥がれが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 7. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当6項目以上・・・a</li> <li>該当5項目・・・b</li> <li>該当4項目・・・c</li> <li>該当3項目以下・・・d</li> </ul>	
	法面工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 1. 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 植生、吹付等の状態が均一である。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 端部処理が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 仕上げが丁寧できめ細かい。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 亀裂やクラックが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。</li> <li><input type="checkbox"/> 7. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当6項目以上・・・a</li> <li>該当5項目・・・b</li> <li>該当4項目・・・c</li> <li>該当3項目以下・・・d</li> </ul>	
	基礎工工事 (地盤改良等を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 1. 土工関係の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 仕上げが丁寧できめ細かい。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上・・・a</li> <li>該当3項目・・・b</li> <li>該当2項目・・・c</li> <li>該当1項目以下・・・d</li> </ul>	
	コンクリート橋工事 (P C(購入枠を含む)及びR Cを対象) コンクリート製シット工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 1. コンクリート構造物の表面状態が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. コンクリート構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 支承部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. クラックが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 6. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当5項目以上・・・a</li> <li>該当4項目・・・b</li> <li>該当3項目・・・c</li> <li>該当2項目以下・・・d</li> </ul>	
	塗装工事 (工場塗装を除く)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 1. 塗装の均一性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 細部まできめ細かな施工がされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 補修箇所がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. ケレンの施工状況が良好である。</li> <li><input type="checkbox"/> 5. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上・・・a</li> <li>該当3項目・・・b</li> <li>該当2項目・・・c</li> <li>該当1項目以下・・・d</li> </ul>	
	植栽工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 1. 樹木の活着状況が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 2. 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 3. 支柱の取り付けが堅固である。</li> <li><input type="checkbox"/> 4. 全体的な美観が良い。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当3項目以上・・・a</li> <li>該当2項目・・・b</li> <li>該当1項目・・・c</li> <li>該当項目なし・・・d</li> </ul>	