競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年6月6日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第25-41381-0018号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（災防）工事（法面）
質 問 事 項	
<p>1. 本工事は「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」を遵守するものと理解して良いですか？</p> <p>2. 特記仕様書第10章14に「現道は、片側交互通行により本工事を施工するものとする。」と記載されていますが、これは施工時のみではなく工事期間を通して終日片側交互通行にするという理解で良いですか？</p> <p>3. 図面（2/8）の天端コンクリートの天端面と図面（5/8）の水切りコンクリートの天端面に勾配が記載されていませんが、天端は水平に仕上げるという理解で良いですか？</p> <p>4. 図面（1/8）と（7/8）の吹付砕工の図内には目地板と思われる図示がありますが、図面（5/8）には目地板の図示がありません。契約後に発注者から修正した図面が提供されるという理解で良いですか？</p> <p>5. 吹付砕工の両端部には将来の維持管理を考慮して植生土のうの設置が必要だと思いますが、この施工は変更協議の対象という理解で良いですか？</p> <p>6. 空洞部のグラウト注入量は実績変更となるという理解で良いですか？</p> <p>7. 本工事費内訳表 頁0-0003土砂受入費の単価を公表願います。</p>	
「裏面に続く」	

回 答 事 項

1. 貴社のご理解のとおりです。
2. 貴社のご理解のとおりです。
3. 貴社のご理解のとおりです。
4. 図面（1／8）と（7／8）の図面は現況を示すものです。
法枠工は、（5／8）の図面を基に、施工するものです。
よって修正図面の提供はありません。
5. 福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
6. 福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
7. 別紙民間受入地個表を参照願います。

「以 上」

民間受入地個票

金抜設計書用

地区	事業者名	受入地住所／連絡先	受入可能 エリア	受入期間	受入可能日／時間帯	受入可能 土質区分等	受入地利用者の 作業区分	受入容量(m ³)	地山土量1m ³ 当たりの 受入単価(円/m ³) 《税別》	備考
いわき③	林興業(株)	いわき市山田町舟板23番地1外 0246-63-6200	いわき市及 び隣接する 市町村	令和11年11月まで	平日、第2・4を除く土曜日 8:00~16:30	土砂	ダンプからの荷下ろしまで	827,400	1,000	・受入出来ない建設発生土 ^{※1} ・100台/日以上の場合は、利用者の方で警備員を2名配置すること。

※1 ① 含水比の高いもの（ただし、地山状態のコーン指数試験を利用者が行い、300kN/m²又は3kgf/cm²以上は受入可能）、② 泥土、③ セメント改良土、④ 「土壌汚染対策法」による汚染土、⑤ 産業廃棄物及び一般廃棄物混入土
⑥ 粒径30cm以上の石を含む土砂、⑦ 悪臭を放つもの