

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年6月10日
福島県福島学園長

工事（委託業務）番号	第25-21770-0001号
工事（委託業務）名	福島学園貯湯式温水ボイラー更新工事
質 問 事 項	
1. コンクリート基礎改修の施工内容をご教授お願いします。 2. 煙突取付けにおいて、煙突のサイズ（円・高さ）をご教授お願いします。 3. 今回の施工範囲に、設計書では撤去工事の項目がありません。今回の工事範囲外でよろしいでしょうか。 4. 配置図のボイラーの位置が違うようですので、正しい配置図を公表願います。 5. 工事価格算出のため、設計書原設計、積算採用単価を公表願います。 6. 積算で使用された見積採用単価を公表していただくことは可能でしょうか。 7. 共通費算出のため、積算工期をご教示願います。	
回 答 事 項	
1. アンカーの切断・補修及び、あと施工アンカー打設を見込んでおります。 2. 直径 300mm、高さ 3mを見込んでおります。 3. ボイラーの撤去は本工事の範囲内です。 撤去費については、温水ボイラー取付に含まれております。 4. 配置図を訂正いたしましたので、電子閲覧システム上のファイル名「zumen」をご確認ください。 5. 電子閲覧システム上に「sonota005」として掲載いたしましたので、ご確認ください。 6. 5に同じです。 7. 積算工期は140日です。	