

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書

入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項				契約	令和7年6月16日
工事番号	25-41520-0003	工 事 名	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）			着工	令和7年6月16日
入札執行年月日	令和7年6月11日		発注種別	04 電気設備工事		完成	令和8年2月10日
審 議 番 号	公所	000002	本庁				
路線・河川名	あだたら清流センター				予定価格	2,706,000	
工事箇所 自	二本松市榎戸地内				最低制限価格	2,489,520	
至					調査基準価格		
工 事 概 要	高圧進相コンデンサ 改築更新 N＝1 式				(予定価格に占める法定福利費概算額)	32,690	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100000101 大槻電設工業（株） 郡山支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002159 広栄電設（株） 郡山営業所	(1) 2,452,600 (3)	(2) (4)	
100002238 岡部電設（株）	郡山市 香久池2－6－15 (1) 2,280,000 (3)	(2) (4)	2,508,000
100002307 郡山電工（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002838 (株) 須南電設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003025 (株) 常電舎	(1) (3)	(2) (4)	無効
100003147 (株) 電工社	(1) 2,220,000 (3)	(2) (4)	失格
100003295 (株) 下山電工	(1) 2,560,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

あだたら清流センターの受変電設備は、設置してから 27 年経過し、標準耐用年数の 20 年を超えている。受変電設備は、処理場の運転を制御する重要な機器であり、機器内部には「電気を蓄える・放出する」、「直流電流を遮り、交流電流を通す」という基本機能を持った電機部品である高圧進相コンデンサが内蔵されており、処理場の電気を効率的に使用することを可能にしている。

製造後 30 年前後の高圧進相コンデンサは、低濃度 PCB が使用されている可能性があり、機器を分解調査し、低濃度 PCB の使用が判明した場合、PCB 特措法において、令和9年3月31日までに廃棄処分することとなっている。

業務遂行にあたっては、処理場の運転を継続しながら既設の受変電設備を調査し、工事を行うなど専門的な能力と知識を必要とすること、処分期間が限られ適格者が限定されるものであること、及び予定価格が400万円以下であることから、地方公営企業法施行令第21条の 13 第1項により随意契約としたい。

見積りの相手方については、福島県建設工事等請負有資格業者名簿に登録されている県内業者のうち、電気設備工事の資格を有する者で、一般社団法人福島県電設業協会の会員である者から地域性及び実績を考慮し選定した。