

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 2 7 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 5－4 1 3 8 0－0 1 5 6 号
工事（委託業務）名	砂防（交付）工事（法面）
質 問 事 項	
回 答 事 項	
施工内訳表 12 頁（施工第 2 号表）の空気圧縮機の排ガス規格について、誤って「超低騒音・排ガス 2 次」としておりましたので、「排ガス 1 次」に訂正します。また、空気圧縮機及びさく岩機のコードについて MC644 を F8000 へ、MC055 を F9000 へ変更します。 空気圧縮機（コード F8000）及びさく岩機（コード F9000）については、採用単価表に追記します。 採用歩掛表は、削除します。 金抜設計書を修正しましたので、閲覧図書「kinnuki3.pdf」「kinnuki4.xlsx」をご確認ください。	

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 6 月 2 7 日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 5－4 1 3 8 0－0 1 5 6 号
工事（委託業務）名	砂防（交付）工事（法面）
質 問 事 項	
1. 軟岩掘削採用歩掛表内の空気圧縮機の規格は「可搬式・スクリュ・エンジン」排ガス 1 次 5.0m3/分となっていますが、設計書 0012 頁では超低騒音・排ガス 2 次となっています。どちらの規格が正しいのかご教示願います。 2. 空気圧縮機及びさく岩機の損料は運転 1 日当たりの単価（建設機械損料表 13 欄）なのか供用日 1 日当りの単価（建設機械損料表 15 欄）なのかご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 可搬式・スクリュ・エンジン排ガス 1 次 5.0m3/分です。 2. 供用 1 日当り換算損料（建設機械等損料算定表 20 欄）です。	