競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月3日

福島県知事

工事番号	第25-60015-0001号
工事名	沼部堰改築（2工区）工事
質 問 事 項	
<p>1. 採用単価表 F0650 バイブロハンマ（単体）排出ガス対策型（第3次基準）油圧式・可変超高周波 SR-60 標準チャック装備の最大起振力を御教示願います。</p> <p>2. 施工内訳表 第0-044号表、第0-046号表の諸雑費0.4%の対象は労務だけですか？バイブロハンマ運転も対象ですか？御教示願います。</p> <p>3. 場所打杭工で使用する全回転型オールケーシング掘削機はディーゼル式か電気式か御教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 積算上採用したバイブロハンマ（単体）油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型（第3次基準値）SR-60 標準チャック装備の最大起振力は、473kWです。</p> <p>2. 諸雑費は、バイブロハンマ運転も対象です。</p> <p>3. 積算上採用した掘削機は、ディーゼル式です。</p>	