

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月7日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0098号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）
質 問 事 項	
<p>1. 施工 第0-0024号表（場所打杭工）のH型鋼単位質量ですが、0.135であれば、350×350のH鋼の単位質量だと思いますが、400×400のH鋼の単位質量の0.172になるのではないかと思います。ご教示願います。</p> <p>2. 採用単価表 番号20 原野 m2 当りの借地単価または土地価格の公表をお願い致します。</p> <p>3. H形鋼 350×350 及び H形鋼 400×400 について単価コードの公表をお願いいたします。</p> <p>4. 施工内訳表 P.49 施工 第0-0024号表について、H型鋼の単位質量（t/m）は記載されている通りで間違いはないでしょうか。</p> <p>5. F0018「溶解めっき費」について詳細な規格の開示を願います。</p> <p>6. F0026「土地借り上げ費」について単価の開示を願います。 また、公表できない場合はどのように求めればよいかご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 施工 第0-0024号表（場所打杭工）のH型鋼単位質量は、0.172の誤りです。 zumen 及び kinnuki002 を修正いたします。</p> <p>2. 土地借上げ費については、事業執行に影響を及ぼす可能性があるため、公表できません。</p> <p>3. H型鋼 350×350 及び H型鋼 400×400 の単価コードについては、TM066（H型鋼 350×350）と TM067（H型鋼 400×400）を採用しております。</p> <p>4. 上記1のとおり。</p> <p>5. 溶解めっき費の規格については、HDZT 77（無加工品 鉄骨単体）を採用しております。</p> <p>6. 土地借り上げ費については、上記2のとおり、公表できません。 計算式については、採用単価表に記載しております。</p>	