

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年7月15日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 25-41380-0154 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<ol style="list-style-type: none">内郷跨線橋の採用単価表において、登録番号 F1000 の成形目地材は低弾性・高弾性どちらでしょうか。ご教示ください。内郷跨線橋の採用単価表において、登録番号 F3000 の伸縮装置（車道部）の品名・規格をご教示ください。	
回 答 事 項	
<ol style="list-style-type: none">低弾性を採用しています。プロフジョイント（CDx-20 車道用 伸縮量 20mm）を採用しています。 なお、上記の使用を指定するものではありません。	