

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年12月15日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0286号
工事（委託業務）名	県営住宅改善工事（内部改善・機械）
質問事項	
1 図面番号 M-09 の排水通気設備系統図における洋便器縦管部分の接続について、設計仕様では配管接続用 MD ソケットを 1 個、VST-A を 1 個使用することとなっています。しかし、実際の施工状況ではソケットを 2 個使用しなければ接続が困難です。この場合、設計変更の対象となるでしょうか。	
回答事項	
1 現場の状況に応じて、設計変更の対象とします。	